№ 202520052

中国认可
国际互认
检测

Inspection Report

Inspected

Clientele

河南省产品质量检验技术研究院

Sample

Brand

Sample

Sample checker

Model

Sample Grade

审核：
Verifier
周克恒

编制：
Editor
陈家星

签发：
Approver
胡礼乐

位证检测报告

Sample	罗马大韵石（FMB/FMB1-M）	Model	800mm×800mm×10mm		
3	厚度	mm	GB/T3810.2-2016	最大值±0.5	10.0~10.1	符合
符合		mm	GB/T3810.2-2016	最大值±1.5	-0.47	符合
符合		mm	GB/T3810.2-2016	最大值±2.0	-0.37	符合
符合			GB/T3810.2-2016		-0.13~+0.26	符合
符合		7	破坏强度	N	GB/T3810.4-2016	≥1400	2188	
符合			平均值	MPa	GB/T3810.4-2016	≥35	37	
符合		8	断裂模数					
符合					GB/T3810.11-2016	经试验无裂纹或剥落	无裂纹或剥落	

河南省产品质量检验技术研究院

注 意 事 项

Notice